ARCHITECTURE COMMUNICANTE DU PLATEAU TECHNIQUE DU LYCEE AMYOT D'INVILLE SENLIS

BAIE DE BRASSAGE

TGBT

Automate M 340 :

Adresse IP 200.200.200.20

Terminal XBT :

Adresse IP : 200.200.200.19

ORDINATEUR DE SUPERVISION

Adresse IP : 200.200.200.10

BARRIERE DE PARKING

Automate Twido TWDLMDA20DRT

Communication Modbus TCP-IP

Adresse IP : 200.200.200.23

ARMOIRE ECLAIRAGE *(10 Départs)*

Automate TwidoTWDLCAE40DRF

Communication Modbus TCP-IP

Adresse IP : 200.200.200.27

ARMOIRE DE CHAUFFAGE *(4 Zones)*

Gestion par Bus KNX

Passerelle TCP-IP

Adresse IP : 200.200.200.26

SYSTEME MALAXEUR

Automate M340

Communication Modbus TCP-IP

Adresse IP : 200.200.200.21

SYSTEME ACQUATICC

Avec interface de communication

Automate TwidoTWDLCAE40DRF

Communication Modbus TCP-IP

Adresse IP : 200.200.200.22