LP LAMARCK 80300 Albert
Réseau Ethernet TGBT Tertiaire

07/12/2012

Bâtiment B salles 104 106 107 et 108

Venant de la baie VDI salle B106

Baie VDI ELEEC

Adresse IP
Portable Bac
ELEEC
172.16.0.1

Adresse IP
Presse de linge
172.16.160.200

Adresse IP
XBTG TGBT
172.16.160.23
Communication
avec le TGBT

Adresse IP
Chauffage KNX
172.16.160.8
Communication
avec le TGBT

Adresse IP
Réseau VDI
ALVIDIS
172.16.160.20 à
172.16.160.23

Adresse IP
Armoire Tertiaire
172.16.160.12
Communication
avec le TGBT

Adresse IP
Caméra IP2
172.16.160.50

Adresse IP
Caméra IP1
172.16.160.40

Baie vdi
pédagogique

Adresse IP
Point d'accés wifi
172.16.160.100

Adresse IP
Station d'eau
chaude sanitaire
172.16.160.6
PROJET

Adresse IP
Pharmacie
Robotisée
172.16.160.3
PROJET

Adresse IP
Prémium TGBT
172.16.160.22

Adresse IP
Tapis vaisselles
172.16.160.2
Communication
avec le TGBT

Adresse IP
Enceinte
hématologique
172.16.160.9
Communication
avec le TGBT

Adresse IP
Panneaux
photovoltaïques
172.16.160.30

Scénario : Hôpital d'Albert

LP LAMARCK 80300 Albert
Réseau Modbus TGBT Tertiaire

07/12/2012

Bâtiment B salles 104 106 107 et 108

Caractéristiques Modbus
Débit:9600
Bits de données: 8(RTU)
Parité: Pair
Bit d'arrêt: 1
Délais de réponse: 1000ms
Délais inter-trame: 10ms

Automate TSX57
Maitre
Adresse 0
Voie 1

Armoire d'éclairage
Esclave
Adresse 7
Voie 1
Communication
avec le TGBT

Centrale de mesure
Esclave
Adresse 21
Voie 1



TSX SCA 50

Enceinte de stérélisation
Esclave
Adresse 4
Voie 1
PROJET

Malaxeur à pain
Esclave
Adresse 1
Voie 1
PROJET



TSX SCA 50

Scénario : Hôpital d'Albert